

苏州市吴中区水费管理所 1 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中新水厂出厂水	吴中水厂出厂水	合格情况
	采样时间	1 月 15 日	1 月 15 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.30	合格
硝酸盐	mg/L	0.16	0.19	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003263	0.002978	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005946	0.005522	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005848	0.005179	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001859	0.002053	合格
三卤甲烷		0.23	0.21	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0045	0.0045	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0580	0.0433	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.11	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.34	7.36	合格
铝	mg/L	0.016	0.017	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	48.4	48.3	合格
硫酸盐	mg/L	71.5	74.8	合格
溶解性总固体	mg/L	281	283	合格
总硬度	mg/L	137	141	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.51	1.44	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.71	0.78	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	永旺	SM 广场	合格情况
	采样时间	1 月 15 日	1 月 15 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.31	0.31	合格
硝酸盐	mg/L	<0.15	<0.15	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004869	0.003598	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006921	0.005860	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007337	0.005915	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002373	0.001415	合格
三卤甲烷		0.30	0.23	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0049	0.0045	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0597	0.0570	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.24	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.43	7.44	合格
铝	mg/L	0.017	0.013	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	48.9	48.6	合格
硫酸盐	mg/L	72.9	72.4	合格
溶解性总固体	mg/L	284	285	合格
总硬度	mg/L	139	141	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.51	1.57	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.30	0.15	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	龙湖天街	合格情况
	采样时间	1月15日	1月15日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.30	0.31	合格
硝酸盐	mg/L	<0.15	0.15	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004446	0.004657	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006561	0.006580	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006819	0.007000	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001584	0.001717	合格
三卤甲烷	mg/L	0.27	0.28	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0042	0.0051	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0550	0.0586	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.29	0.17	合格
臭和味		0级	0级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.47	7.43	合格
铝	mg/L	0.014	0.018	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格

总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格
游离氯	mg/L	0.08	0.25	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	1 月 15 日	1 月 15 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.31	合格
硝酸盐	mg/L	0.16	<0.15	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003298	0.003857	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005792	0.006326	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005744	0.006402	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001700	0.002006	合格
三卤甲烷		0.22	0.25	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0044	0.0047	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0586	0.0600	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.19	0.20	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.42	7.43	合格
铝	mg/L	0.014	0.016	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	48.7	48.1	合格
硫酸盐	mg/L	72.4	72.4	合格
溶解性总固体	mg/L	280	279	合格
总硬度	mg/L	142	139	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.55	1.54	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.33	0.30	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	新蠡苑	清水湾	合格情况
	采样时间	1 月 15 日	1 月 15 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	0.00009	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.31	0.29	合格
硝酸盐	mg/L	<0.15	0.18	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004147	0.002879	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006661	0.005809	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006801	0.005314	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001820	0.002321	合格
三卤甲烷		0.27	0.22	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0048	0.0045	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0590	0.0435	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.22	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.47	7.45	合格
铝	mg/L	0.018	0.013	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	48.7	48.2	合格
硫酸盐	mg/L	72.1	75.0	合格
溶解性总固体	mg/L	280	282	合格
总硬度	mg/L	142	141	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	1.44	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.27	0.48	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中新水厂出厂水	吴中水厂出厂水	合格情况
	采样时间	2月19日	2月19日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00007	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.33	0.31	合格
硝酸盐	mg/L	0.33	0.37	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005643	0.004590	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007204	0.006994	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007431	0.006407	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002116	0.002506	合格
三卤甲烷		0.31	0.27	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚硝酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0434	0.0440	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.11	合格
臭和味		0级	0级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH值		7.54	7.45	合格
铝	mg/L	0.037	0.033	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	51.5	51.8	合格
硫酸盐	mg/L	62.8	62.9	合格
溶解性总固体	mg/L	277	274	合格
总硬度	mg/L	142	138	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.32	1.29	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.74	0.79	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	永旺	SM 广场	合格情况
	采样时间	2 月 19 日	2 月 19 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00007	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.32	合格
硝酸盐	mg/L	0.31	0.31	合格
三氯甲烷	mg/L	0.006370	0.005346	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006847	0.007263	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007323	0.007102	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001964	0.002448	合格
三卤甲烷		0.32	0.30	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0443	0.0421	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.22	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.59	7.68	合格
铝	mg/L	0.033	0.034	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	52.0	51.8	合格
硫酸盐	mg/L	63.2	63.0	合格
溶解性总固体	mg/L	273	279	合格
总硬度	mg/L	140	142	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.43	1.34	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格
游离氯	mg/L	0.26	0.12	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	龙湖天街	合格情况
	采样时间	2月19日	2月19日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.31	0.32	合格
硝酸盐	mg/L	0.31	0.31	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005588	0.006194	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007410	0.007858	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007390	0.007992	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001980	0.002688	合格
三卤甲烷		0.31	0.34	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0430	0.0427	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.37	0.21	合格
臭和味		0级	0级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH值		7.65	7.58	合格
铝	mg/L	0.031	0.034	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	0.08	<0.02	合格
氯化物	mg/L	52.3	51.9	合格
硫酸盐	mg/L	62.7	63.1	合格
溶解性总固体	mg/L	276	279	合格
总硬度	mg/L	137	138	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.27	1.31	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.07	0.23	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	2 月 19 日	2 月 19 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	34	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.36	合格
硝酸盐	mg/L	0.30	0.30	合格
三氯甲烷	mg/L	0.007136	0.005558	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007694	0.007608	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.008440	0.007425	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001692	0.001638	合格
三卤甲烷		0.35	0.31	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0417	0.0427	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.25	0.23	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.62	7.63	合格
铝	mg/L	0.039	0.029	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	52.2	52.3	合格
硫酸盐	mg/L	60.5	60.4	合格
溶解性总固体	mg/L	276	275	合格
总硬度	mg/L	141	136	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.32	1.31	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.31	0.28	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	新蠡苑	清水湾	合格情况
	采样时间	2 月 19 日	2 月 19 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.31	合格
硝酸盐	mg/L	0.30	0.36	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005478	0.003531	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007202	0.006166	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007126	0.005406	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001908	0.001935	合格
三卤甲烷		0.30	0.23	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0425	0.0434	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.67	7.64	合格
铝	mg/L	0.040	0.037	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	52.1	52.0	合格
硫酸盐	mg/L	62.9	63.0	合格
溶解性总固体	mg/L	276	277	合格
总硬度	mg/L	142	143	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.26	1.31	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.24	0.45	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中新水厂出厂水	吴中水厂出厂水	合格情况
	采样时间	3月11日	3月11日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.30	0.29	合格
硝酸盐	mg/L	0.43	0.49	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005535	0.003790	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007334	0.006498	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007108	0.005310	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002540	0.002738	合格
三卤甲烷		0.31	0.24	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0055	0.0049	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0336	0.0435	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.11	合格
臭和味		0级	0级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.44	7.39	合格
铝	mg/L	0.038	0.035	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	49.0	48.2	合格
硫酸盐	mg/L	57.0	56.9	合格
溶解性总固体	mg/L	259	261	合格
总硬度	mg/L	136	133	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.43	1.30	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格

总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格
游离氯	mg/L	0.74	0.72	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	永旺	SM 广场	合格情况
	采样时间	3 月 11 日	3 月 11 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.29	0.29	合格
硝酸盐	mg/L	0.41	0.39	合格
三氯甲烷	mg/L	0.006464	0.005531	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007117	0.006605	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007527	0.006753	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002363	0.002065	合格
三卤甲烷		0.33	0.29	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0056	0.0052	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0431	0.0419	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.24	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.51	7.58	合格
铝	mg/L	0.032	0.036	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	49.4	49.4	合格
硫酸盐	mg/L	57.0	57.0	合格
溶解性总固体	mg/L	263	259	合格
总硬度	mg/L	135	135	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.46	1.50	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格
游离氯	mg/L	0.27	0.24	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	龙湖天街	合格情况
	采样时间	3 月 11 日	3 月 11 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.29	0.29	合格
硝酸盐	mg/L	0.43	0.43	合格
三氯甲烷	mg/L	0.006869	0.006906	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007791	0.007618	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007881	0.007835	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002733	0.002581	合格
三卤甲烷		0.35	0.35	合格
二氯乙酸	mg/L	0.0051	0.0056	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0439	0.0428	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.36	0.23	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.60	7.56	合格
铝	mg/L	0.034	0.039	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格

总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格
游离氯	mg/L	0.08	0.26	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	3月12日	3月12日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.29	0.30	合格
硝酸盐	mg/L	0.41	0.41	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004445	0.004314	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006432	0.005987	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005953	0.005589	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001924	0.001782	合格
三卤甲烷		0.26	0.24	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0309	0.0311	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.22	合格
臭和味		0级	0级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.63	7.63	合格
铝	mg/L	0.032	0.037	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	48.9	49.0	合格
硫酸盐	mg/L	58.9	59.0	合格
溶解性总固体	mg/L	265	262	合格
总硬度	mg/L	138	133	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.30	1.24	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格

总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格
游离氯	mg/L	0.28	0.24	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	新蠡苑	清水湾	合格情况
	采样时间	3 月 12 日	3 月 12 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.30	0.30	合格
硝酸盐	mg/L	0.41	0.49	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005272	0.003468	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006346	0.005604	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006324	0.004343	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001963	0.002512	合格
三卤甲烷		0.27	0.21	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0314	0.0442	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.59	7.59	合格
铝	mg/L	0.034	0.031	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	49.0	48.3	合格
硫酸盐	mg/L	58.6	58.8	合格
溶解性总固体	mg/L	265	268	合格
总硬度	mg/L	136	135	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.30	1.19	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总α放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总β放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.23	0.39	合格
总氯	mg/L	/	/	
臭氧	mg/L	/	/	
二氧化氯	mg/L	/	/	
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格